

当社におけるアスベスト（石綿）含有製品について

法令の改正を契機に追加調査した結果を含め、過去のアスベスト（石綿）含有製品について、現時点迄の調査で把握できております内容を下記の通りお知らせ致します。

記

1.現在の製造・販売状況について

現在、当社ではアスベストを使用したせっこうボード製品は一切ございません。

2.過去におけるアスベストを含有した製品について

| 製造会社名 | 一般名 | 商品名 | 主な使用部位、 製品の寸法・特徴等 | 製造期間 | 識別防火材料 認定番号 |
|----------------------------------|----------------------|---|---|-----------------|----------------|
| 該当製品の 社名表示 千代田建材工業 株式会社 | アスベスト 石膏積層板 | 不燃シルク | 用途 天井 寸法 9mm*455mm*910mm 表面 化粧柄塗装 | 昭和46年～ 昭和54年 | 不燃第1013号 |
| | 不燃石膏積層板 | | | 昭和54年～ 昭和61年 | 不燃第1004号 |
| | アスベスト 石膏積層板 | プラストーン エース | 用途 天井 寸法 9mm*455mm*910mm 寸法 9mm*910mm*910mm 表面 型押し・塗装 型押し凹部白系色 | 昭和46年～ 昭和54年 | 不燃第1013号 |
| | 不燃石膏積層板 | | | 昭和54年～ 昭和61年 | 不燃第1004号 |
| | アスベスト 石膏積層板 | エースボード | 用途 天井・壁 寸法 9mm*910mm*1820mm 寸法 9mm*910mm*2420mm 寸法 9mm*910mm*2730mm 表面 化粧無し (表面紙白系色) | 昭和46年～ 昭和54年 | 不燃第1013号 |
| | 不燃石膏積層板 | | | 昭和54年～ 昭和61年 | 不燃第1004号 |
| 化粧石こう板 | エースボードR (エースウォール) | 用途 壁 寸法 12mm*606mm*2420mm 表面 化粧印刷 | 昭和52年～ 昭和56年 | 不燃(個)第1425号 | |

アスベストを抄き込んだ紙をボードの表面紙に使用していました。

アスベストの種類は、白石綿(クリソタイル)で、使用された量は、約1.5%（製品重量比）で有ります。

3.判別方法について

建物の設計図書等で、厚さ、不燃材料、防火材料認定番号、商品名、使用時期で特定できることが有ります。

設計図書などが無い場合、製品の裏面表示(防火材料区分、認定番号、製造日、JISマーク等)または表面意匠で特定できることが有ります。

尚、平成2年にチヨダウ-テ(株)に社名変更を致しましたので、製造時期との関連から現社名が表示されている製品は、アスベスト含有製品では有りません。

4.アスベスト含有製品の健康への影響について

解体等で破壊等がなければ、一般的な使用下では空气中に飛散する恐れはないものとされています。
現時点で、従業員、従業員の家族及び周辺住民等からの健康被害の報告は有りません。

5.アスベスト含有製品の取り扱いについて

解体現場では、下記の法令等も含め労働安全衛生関連法規を遵守して頂きます様をお願い致します。

石綿障害予防規則（石綿則）（平成17年7月1日施行）

非飛散性アスベスト廃棄物の扱いに関する技術指針（平成17年3月30日 環境省通達）

尚、自治体または労働基準監督等の指導がある場合はこれに従って処理して頂く様をお願いします。

参考

1)アスベスト含有製品は、特別管理産業廃棄物には該当しません。

参照法令 1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第2条の4第5号

2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第1条の2第7項

2)上記アスベスト含有製品は、リサイクルできませんので、管理型処分となります。

6.判別方法等の問い合わせ先

品質保証室 電話番号 059-363-5558 FAX番号 059-363-5553

開発本部 電話番号 059-363-5561 FAX番号 059-363-5562